

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## Nr 1/2023

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zbiorniki żelbetowe typu Z**
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : **Zbiorniki żelbetowe o pojemnościach: 5m<sup>3</sup> , 6m<sup>3</sup> , 8m<sup>3</sup> , 10m<sup>3</sup> lub 12m<sup>3</sup>**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Zbiorniki żelbetowe typu Z przeznaczone są do okresowego magazynowania lub retencji: - ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i deszczowych, - ścieków przemysłowych, - wody pitnej, technologicznej, przeciwpożarowej itp. Mogą być również stosowane jako obudowy urządzeń technologicznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, jako separatory, pompownie lub zbiorniki będące elementami oczyszczalni ścieków. W przypadku zastosowania w środowiskach agresywnych należy stosować zabezpieczenie antykorozyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia. Zbiorniki żelbetowe typu Z z płytą pokrywową zwykłą PZ mogą być montowane tylko poza obszarem ruchu kołowego tzn. po za pasem jezdni, terenów parkingowych, oraz poboczy jezdni. Zbiorniki z płytą pokrywową przejazdową PP mogą być montowane na obszarach, gdzie może występować incydentalnie wjazd pojazdów kołowych.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce wyrobu: **P.P.H.U. "GRYZ-BET" Mateusz Gryza, Klwaty 12 CA, 26-660 Jedlińsk**
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **brak**
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
- Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska norma wyrobu: **nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji : **nie dotyczy**  
7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2018/0582 wydanie 2**  
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 , 00-611 Warszawa**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Szczelność	Brak przecieków i uszkodzeń	
Wytrzymałość betonu na ściskanie ( w gotowych elementach zbiornika), MPa	≥ 25	
Otulenie zbrojenia betonem, mm	≥ 30	
- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

(imię i nazwisko, oraz stanowisko)

KLWATY 1.06.2023r.

(miejsce i data wydania )

P.P.H.U. „GRYZ-BET”

Mateusz Gryza

Klwaty 12 CA, 26-660 Jedlińsk  
Tel: 595 644 490  
NIP: 52471195

(podpis)